

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № _____

Дата присвоения номера реестра Омской области: _____ 20 ____ г.

Номер реестра муниципального образования: 102

Дата заведения дела: 09 сентября 2016г.

Наименование комплексного центра: БУ КЦСОН «Сударушка»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 15, корпус 4; т. (3812)76-81-11, e-mail: detsad-178@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2727 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9226 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1994, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 178 общеразвивающего вида», БДОУ г. Омска «Детский сад № 178 общеразвивающего вида»

(полное наименование, сокращённое наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 15, корпус 4; т. (3812)76-81-11, e-mail: detsad-178@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная, (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.33; т.(3812) 20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 102

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644074, г. Омск, ул. Дмитриева, д.15,
корпус 4, телефон (3812) 76-81-11, e-mail: detsad-178@yandex.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2727.8 кв.м;
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 9226 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1994, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад №178 общеразвивающего вида», БДОУ г.Омска «Детский сад № 178 общеразвивающего вида»
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644074, Омская область,
г. Омск, ул. Дмитриева, д.15, корпус 4, (3812)76-81-11,
e-mail:detsad-178@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Омска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск,
ул. Карла Либкнехта, д.33; т. (3812)20-11-92; obrasovanie@admomsk.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные _____
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 338, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 2.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы: №14, 23, 70, 95; маршрутное такси: № 225, 363 до остановки «1-я Садовая».
Остановка общественного транспорта для МГН не приспособлена.
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 4-7 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), асфальтовое покрытие имеет выбоины и ямы, перепады высоты.

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВДН
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВДН" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		5, 6, 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		15, 16, 17, 18
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВДН" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2,3,4 функциональных зон, табл. 3.4)

Объект признан ДУ.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Адаптировать территорию и входную группу.	2 кв. 2020г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-		1		Организовать	4 кв. 2016г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
двигательного аппарата				сопровождение инвалидов на объекте.	
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	4кв.2016г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	4кв.2016г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Организовать парковку, на которой предусмотреть не менее 10% мест для стоянки автомашин инвалидов размером	2кв.2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				6,0х3,6 м., установить знак парковки для инвалидов на высоте 1,5м.	
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъёма ступеней. Перед наружной лестницей за 0,80 м установить	2 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				предупредите - льные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. по ширине лестницы. Установить кнопку вызова персонала у лестницы главного входа на высоте от 0,85 до 1 м. от уровня земли. В полотнах наружных дверей, установить смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. На входных дверях установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., расположенную на уровне 1,2 – 1,5м. от поверхности пешеходного пути.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов		1		Обозначить путь движения МГН указателями.	2 кв. 2020г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Установить мнемосхему, обозначить путь движения инвалидов тактильной	2 кв. 2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1			информацией, продублировать таблички на кабинетах шрифтом Брайля.	2 кв. 2020 г.
4.6. Сменные кресла-коляски	1			Организовать доступ сурдопереводчи- ка при необходимости.	
4.7. Поручни		1		Установить поручни с левой и правой стороны крыльца на высоте 0,50, 0,70 и 0,9 м. выступающие за марш лестницы на 0,30 м., и имеющие нетравмоопас- ное завершение. Установить поручни на	2 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				лестницах в здании на высоте 0,50; 0,70 и 0,9м. выступающие за марш лестницы на 0,30м., и имеющие нетравмоопасное завершение.	
4.8. Пандусы		1		Построить пандус 1:20.	2кв.2020г.
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Установить раковину консольного типа на высоте 0,80м. Раковины типа «тюльпан» не допустимы. Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим	2кв.2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Установить поручни, в том числе и откидные на высоте 0,90м. Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежнос- тей. Установить тревожную кнопку на высоте 0,80м. со шнурком. Установить световые мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии тревожной	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				кнопки.	
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Организовать доступ сурдопереводчи-ка при необходимости.	4 кв. 2016 г.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).		1		Адаптировать сайт объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	2 кв. 2020 г.
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	4 кв. 2016 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			0		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
количестве предоставляемых услуг), %					
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0		

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов); всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50х100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016-2020 г.г.

в рамках исполнения п. 3.6. паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "_29_"августа_2016 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "_09_"_сентября__2016 года № 1_.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "_09_" сентября 2016 года № _1_.

Заведующий БДОУ №178



(подпись)

Н. В. Кожевина

(инициалы, фамилия)

МП

Дата "_15_" ____09____ 2016 года
